



Westfalen Weser Netz GmbH | Postfach 22 60 | 33052 Paderborn

Rundschreiben 3/2023 an alle eingetragenen Elektro-
Installateure im Installateurverzeichnis der Westfalen
Weser Netz GmbH

Westfalen Weser Netz GmbH

NVVN
Tegelweg 25
33102 Paderborn

Björn Brinkmann
T +4 95 25 15 03 63 14
M +4 91 51 11 35 64 28
bjoern.brinkmann
@ww-energie-com

Sitz: Paderborn
Amtsgericht Paderborn, HRB 11572

Geschäftsführer:
Andreas Speith

Aufsichtsratsvorsitzender:
Michael Dreier

18. Dezember 2023

Installateur-Rundschreiben 3/2023

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Rundschreiben möchten wir Sie über aktuelle Themen
informieren.

Umstellung von Schaltgeräten mit Dreipunktbefestigung auf Huntschienenbefestigung zum 01.01.2024 bei Neuanlagen

Im Zuge der Vorbereitung auf die Änderungen der Messysteme werden wir
die bekannten Rundsteuerempfänger mit Dreipunktaufnahme bei
Neuanlagen durch Geräte mit Huntschieneaufnahme ersetzen.

Dadurch ergeben sich für sie folgende Änderungen:

**-Es muss bei Neuanlagen kein Zählerplatz mit Dreipunktbefestigung mehr
vorgesehen werden!**

-Das Gerät wird in den Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) eingesetzt und ist
4 Teilungseinheiten breit.

-Die Verdrahtung erfolgt weiterhin, wie in den ergänzenden Bestimmungen
beschrieben. (durch den Zählermonteur, 1,5mm², 15cm lang, beschriftet,
Spannungsversorgung bereitstellen)


-es werden nur Schließer bereitgestellt. 

Andere Kontaktanforderungen können durch ein Trennrelais realisiert
werden.

- Im gesamten Netzgebiet WWN werden jetzt Rundsteuerempfänger eingesetzt.

Beschaltung:

§14a und EEG KWKG




R1	EIN (5-6 geschl.)	Reduzierung auf 60%
R2	EIN (7-8 geschl.)	Reduzierung auf 30%
R3	EIN (9-10 geschl.)	Reduzierung auf 0%
R4	EIN (11-12 geschl.)	Freigabe
R4	AUS	Regelung auf 4,2kW durch den Kunden



- in Grundstellung ist R4 geschlossen

Stromdirektheizung




R1	EIN (5-6 geschl.)	TK HT
R1	AUS	TK NT
R2	EIN (7-8 geschl.)	KK Heizung ein
R2	AUS	KK Heizung aus
R3	FREI	
R4	FREI	



Die TAB, bzw. ergänzenden Bestimmungen werden Anfang 2024 entsprechend angepasst, ich werde dazu nochmal gesondert Informieren.

Beispiel:





Björn Brinkmann
 Installateurbetreuung
 T 0 52 51-5 03-6314
 F 0 52 51-5 03-73 28
bjoern.brinkmann@ww-energie.com

Mit freundlichen Grüßen,

i.V.



Daniel Eling

i.A.



Björn Brinkmann